

**LOT 1**  
**POMPES PAR TYPE**

DESIGNATIONS	SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS DEMANDEES	Exigé	à préciser	P.U par ensemble	P.T pour 2Ens	Obs
<b>Pompes complètes Rep (754 P 03 A/B) pour transfert de boue du TK02</b>	Nombre = 03					
	Type : à membrane volumétrique et par air comprimé	X				
	Débit nominal : $\geq 6 \text{ m}^3/\text{h}$	X				
	Pression de refoulement : $\geq 5 \text{ bar}$ .	X				
	Matériaux : Selon feuille de données R910 DS 2320 754 P03 A/B.	X				
	Entrainement : Moteur électrique	X				
	Variation débit : par minuterie	X				

S.I.S  
Société Industrielle et Services  
Fax: 78.361.700 - 78.361.200



**LOT 1**  
**POMPES PAR TYPE**

DESIGNATIONS	SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS DEMANDEES	Exigé	à préciser	P.U par ensemble	P.T pour 2Ens	Obs
<b>Pompes complètes</b> <b>Rep (754 P 11 A/B) pour</b> <b>extraction de boue du</b> <b>TK 04A</b>	Nombre = 04					
	Type : à membrane volumétrique et actionnée par air comprimé	X				
	Débit nominal : $\geq 8 \text{ m}^3/\text{h}$	X				
	Pression de refoulement : $\geq 5 \text{ bar}$ .	X				
	Matériaux : Selon feuille de données R910 DS 2320 754 P11 A/B.	X				
	Entrainement : Moteur électrique	X				
	Variation débit : par minuterie	X				

  
**S.I.S.**  
 Société Industrielle et Services  
 Tél : 74 401 200 - Fax : 74 401 400

**LOT 1**  
**POMPES PAR TYPE**

DESIGNATIONS	SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS DEMANDEES	Exigé	à préciser	P.U par ensemble	P.T pour 2Ens	Obs
<b>Pompes complètes Rep (754 P 12 A/B) pour extraction de boue du TK 04 B</b>	Nombre = 02					
	Type : à membrane volumétrique et actionnée par air comprimé	X				
	Débit nominal : $\geq 8 \text{ m}^3/\text{h}$	X				
	Pression de refoulement : $\geq 5 \text{ bar}$ .	X				
	Matériaux : Selon feuille de données R910 DS 2320 754 P12 A/B.	X				
	Entrainement : Moteur électrique	X				
	Variation débit : par minuterie	X				

  
 S.I.S  
 Société Industrielle de Services  
 Fax: 75.361.700 Tel: 75.361.500


**LOT 1**  
**POMPES PAR TYPE**

DESIGNATIONS	SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS DEMANDEES	Exigé	à préciser	P.U par ensemble	P.T pour 2Ens	Obs
<b>Pompe complètes</b> <b>Rep (754 P 13 A/B) pour</b> <b>extraction de boue du</b> <b>TK 04 C</b>	Nombre = 02					
	Type : à membrane volumétrique et actionnée par air comprimé	X				
	Débit nominal : $\geq 8 \text{ m}^3/\text{h}$	X				
	Pression de refoulement : $\geq 5 \text{ bar}$ .	X				
	Matériaux : Selon feuille de données R910 DS 2320 754 P13 A/B.	X				
	Entrainement : Moteur électrique	X				
	Variation débit : par minuterie	X				

  
 S.I.S.  
 Société Industrielle et Services  
 Fax : 76.461.200 / 76.461.500

**LOT 2**  
**PIECES DE RECHANGE PAR LOT DES POMPES**

Repère	Désignation	Quantité à fournir
754 P03 A/B	Diaphragme (membrane)	1
	Clapet Aspiration	1
	Clapet Refoulement	1

  
**S.I.S**  
 Società Industriale e Servizi S.p.A.  
 Via S. Giovanni 100 Tel. 0431 500

**LOT 2**  
**PIECES DE RECHANGE PAR LOT DES POMPES**

Repère	Désignation	Quantité à fournir
754 P11 A/B et	Diaphragme (membrane)	2
754 P12 A/B et	Clapet Aspiration	2
754 P13 A/B	Clapet Refoulement	2

S.I.S  
Société Industrielle des Services  
Tél : 26 48 12 00 Fax : 26 151 500